美日净化-20mmpb 铅板声明

20mmpb 铅板我们在市场上面找遍了所有的供应商。都没有 20mmpb 的第三方检测报告,因为 20mmpb 市场需求相对比较小,所以一般检测报告都是 3mmpb 或者 5mmpb,几乎没有大于 5mmpb 的检测报告,我司申请可以通过用 3mmpb 或者 5mmpb 的铅板叠加来实现 20 当量。

以下为查询结果表明铅板是可以叠加的。



结果证实一:根据附件文件一,第五十六页可以证实铅板叠加效果。(附件随文件说明一同打包)

地板	120mm 混凝土 +3mmPb 硫酸钡 防护涂料	2.5mm 铅当量	对于 140kV (CT), 120mm 混凝土相当于 1.4mmPb, 与 3mmPb 硫酸钡防护涂料叠加后即为 4.1mmPb, 铅当量可满足标准要求。
----	---------------------------------	--------------	--

结果证实二:根据附件文件二,第8页可以证实铅板叠加效果。(附件随文件说明一同打包)

DAS 室四周	四周墙壁	24cm红砖墙+5cm硫酸钡混凝土+2mm铅板,相当于4mmPb
墙壁、顶棚、	顶棚	20cm 混凝土+2mm 铅板,相当于4.5mmPb
地板	地面	地板以下为土壤层
观察窗防护	观察窗	防辐射铅玻璃,相当于wante